

Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 12-000378-PR10 (GAS1-A01-05-de-01) vom 22. Oktober 2012

zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften



Auftraggeber ALUMINCO S.A.
Megali Rahi
32011 INOFITA VIOTIAS
Griechenland

Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011
Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 1628 : 2011
DIN EN 1629 : 2011
DIN EN 1630 : 2011

| | |
|-------------------|--|
| Produkt | Einbruchhemmende Fenster, einflügelig |
| Bezeichnung | Einflügeliges Fenster |
| Flügelmaß (B x H) | 718 mm x 2147 mm |
| (Rahmen) Material | Aluminium Legierung 606040, AL 510 |
| Angriffseite | Schließseite nach EN 12519 |
| Öffnungsart | dreh-kipp |
| Verglasung | Klasse P4A nach EN 356 ALU NT 12/20-9 von Roto mit 24 Sicherheitsverriegelungen und abschließbaren Fenstergriff Roto Line |
| Beschläge | |

Prüfbericht
12-000378-PR06
(PB-A01-05-de-01)
vom 13.08.2012

Konstruktionsunterlagen
Anlage 1, Seite 1 bis 3

Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann mit der Typenliste als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 7 Seiten

Deckblatt
Typenliste
Gutachtliche Stellungnahme

- 1 Auftrag
- 2 Grundlagen der Beurteilung
- 3 Beurteilung
- 4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1 (3 Seiten)

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2011



RC 2*)

*) auf der Grundlage der oben rechts aufgeführten Prüfberichte und der ergänzenden, änderungsbedingten Angaben

ift Rosenheim
22. Oktober 2012

Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter
Bauteile

Günter Borrmann, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Labor Mechanik



ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl
Prof. Ulrich Sieberath
Dr. Martin H. Spitzner

Theodor-Giell-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18

DAP-ZE-2288.00
DGA-IS-4285-00

